



成都众山科技有限公司产品说明书

产品型号：ZSWE-310

全部资料下载地址：<http://ask.zstel.com:8090>

人工客服技术支持服务电话：028-64267900

人工客服技术支持专员企业QQ：3183329475

官网网站：<https://www.zstel.com/>

人工客服、硬件/软件技术定制热线：19150158475 张工

如果您在使用中遇到技术难题，请联系我们人工客服



前 言

感谢您使用成都众山科技有限公司提供的 ZSWE-310 WIFI/以太网串口服务器产品。

使用前请务必仔细阅读此用户手册，以了解其完整强大的功能和简洁的操作方法。本设备主要用于 WIFI 和以太网进行数据通信，请用户按照手册中的技术规格和性能参数进行使用，本公司不承担由于用户不正常操作或不恰当使用造成的任何产品或者人身伤害责任。

在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行更改。

版权声明

本手册版权属于众山科技有限公司。

版本信息

文档名称：ZSWE-310 WIFI/以太网串口服务器用户手册

版本：V1.18 修改日期：2021年8月10 日

相关文档

- 1、《众山物联云使用手册》
- 2、《众山WIFI/以太网系列RTU脚本编程手册》
- 3、《众山RTU Modbus协议手册》



一、ZSWE-310 WIFI/以太网串口服务器产品综述

1.1 产品综述

ZSWE-310 是一款使用 WiFi 及以太网进行远程 RS485 数据传输的终端(WIFI/以太网串口服务器)，内置工业级 WiFi 模块、以太网模块和嵌入式处理器，实现了现场数据采集/有线传输、无线传输/远程控制的一体化高性价比解决方案。

ZSWE-310 提供 RS485 和 RS232 接口，可用于参数配置；可连接各种用户设备如 PLC，单片机，智能仪表等，兼容性更强，简单易用。ZSWE-310 支持 WiFi 和以太网连接网络保持和服务器正常通信。

1.2 硬件性能特点

- 防死机软硬件看门狗
- 高性能 32 位嵌入式 CPU
- RS485、RS232 通信接口
- 内置 WiFi/以太网通信模块，实现远程采集、控制
- 工业级温度范围，宽电源设计，可以应对严苛的现场环境

1.3 软件功能汇总


- 支持本地、远程参数配置
- 自动分析处理各种情况，断网自动重连，保持永远在线状态，提供稳定可靠的网络透传通道
- TCP-Client、UDP-Master 协议支持自定义注册包、心跳包、数据包前缀
- TCP-Client、UDP-Master、TCP-ZSD、UDP-ZSD 协议支持备用数据中心，主中心出现故障可以自动切换到对应的备用中心
- 支持 Modbus RTU 串口转 Modbus TCP，支持众山特有的脚本编程
- TCP-Client、UDP-Master 协议支持自定义注册包、心跳包、数据包前缀
- 支持 MQTT、多主题订阅及发布
- 支持 HTTP 支持 GET/POST 对接方式
- 支持虚拟串口、支持脚本功能
- 脚本功能支持 Modbus WIFI/以太网串口服务器轮询及自定义周期控制 IO、RS485 工作
- 全面支持我司物联网云，用户无需自建服务器

二、ZSWE-310 WIFI/以太网串口服务器产品硬件接口

2.1 产品外观



2.2 产品尺寸



三、产品接线图、跳线、指示灯说明

3.1 电源


为了更好地适应复杂的应用环境，ZSWE-310 采用外部电源适配器供电，内部采用二次直流稳压技术，外部电源电压范围为：DC6V-30V，VIN-正，GND-负。推荐使用产品原配的电源适配器。

电源有两种接口可以选择（注：两个电源接口只能选其中一个，不能两个口同时接电源）

1) 12V DC5.5(直径5.5mm直流)圆孔电源

2) 端子电源，电压范围6-30V，VCC接正极，GND接负极

具体接法如下图所示：




3.2 串口接线

ZSWE-310 提供两种串口，RS232和RS485，端口定义如下：

1) 232是标准的DB9公头

外形如下：




- 1) 串口波特率：1200-115200bps
- 2) 其他通信参数：奇偶校验：N/E/O；起始位：1位；
数据位：8位；停止位：1/2位；

管脚说明：

管脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9
定义		RXD	TXD		GND				

2) 485使用的2PIN的端子接口，左A右B（PVC面板上有标注）。



注：

- ①232和485使用同一UART，只能使用一个，不能同时使用，不然会产生数据冲突。
- ②可以在计算机-属性-设备管理器-端口查看串口服务器端口号，配置参数需要打开此端口。

3.3 网络接口说明



ZSWE-310 的天线安装头为标准的 50Ω SMA 天线连接头。可以旋转连接处的螺帽来安装或拆卸天线。请使用 2.4G 频段作为 WIFI 天线。同时提供了 RJ45 以太网线接口，支持 10M/100M 自适应以太网速率。

3.4 LED 指示灯说明

SYS - 设备运行指示，系统灯闪烁表示 ZSWE-310 正在运行：

1 秒一闪：正在连网

5 秒闪一次：表示设备已经和数据中心建立连接



注：参数配置接线说明：

温馨提示：配置参数前，用户可通过一根USB转485串口线配件，用于连接电脑和设备的485，并在电脑安装驱动软件识别USB驱动，设备管理器识别出COM口后可与设备建立通讯，进行参数配置。

用户也可以选择通过以太网进行参数配置，将设备的网口通过网线连接到路由器，设备默认出厂IP地址为192.168.1.61，配置软件可以通过TCP连接到这个IP地址进行参数配置。

具体的配置软件操作方法，请参考后面的参数配置说明章节。



四、技术参数

特征	项目	指标
硬件参数	电源供电	标准电压：12VDC/500mA，电压范围：6-30VDC
	空闲功耗	12VDC 供电：150mA
	收发数据功耗	12VDC 供电：200mA-400mA
	天线接口	50Ω SMA天线连接头
	串口参数	RS485/RS232，波特率1200bps-921600bps； 数据位:8；校验位：N/E/O；停止位:1/2
	温湿度范围	温度：-40℃~+85℃，相对湿度 95%（无凝结）
	尺寸及重量	尺寸：长:82.5mm 宽:62mm 高:25mm，重量：150g
软件参数	工作模式	透传模式
	设置命令	AA55指令
	网络协议	TCP_ZSD/UDP_ZSD/TCP_Client/UDP_Master/MQTT/HTTP
	最大连接数	可同时连接3个中心
	用户配置	参数配置软件，支持485串口及以太网方式
	客户应用软件	参数配置软件，物联网软件/数据中心软件等
软件功能	域名解析	支持
	透传模式	支持TCP_ZSD/UDP_ZSD/TCP_Client/UDP_Master/MQTT
	MQTT协议	支持5个发布/订阅主题，可同时往5个主题发布消息
	HTTP协议	支持
	登录包	支持(TCP_Client/UDP_Master协议支持自定义登录包)
	心跳包	支持(TCP_Client/UDP_Master协议支持自定义心跳包)
	众山透传云	支持
	脚本功能	支持2条脚本参数
	Modbus RTU 转Modbus TCP	支持
	WiFi 协议	IEEE 802.11b/g/n
	网络速率	11b: 1/2/5.5/11 Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 11n: MCS0-7/72.2 Mbps (Max)
以太网参数	网络速率	10M/100M自适应

五、参数配置软件说明

5.1 配置软件说明

5.1.1 ZSWE-310上电，SYS灯1秒一闪，说明设备工作正常，先等待10S，等模块启动。

5.1.2 下载参数配置软件，运行参数配置软件DTU_CFG.EXE，第一次打开时参数区全是空的，需要点击文件操作-调入参数文件选择参数配置文件夹下的“ZSWE-310-Main.txt”，下一步就可以正常配置参数了。

参数配置程序 (ZSWE-310)

恢复出厂默认设置(W) 复位设备(X) 文件操作(Y) 自动获取参数(Z)

众联万物

智慧未来

串口设置

COM30 打开串口 9600 8N1

读取 设置

TCP连接设置


设备IP 192.168.1.61

连接 断开

参数名称	参数值	参数说明
<众山物联云参数>		
云开关		开启或关闭众山物联云DTU模式
云ID		16位数字，出厂唯一编码，不可修改
云密码		云透传的鉴权密码，6位字符，用户可自由设置
<WIFI连接参数>		
WIFI IP		Local IP
WIFI Subnet		Local Subnet
WIFI GateWay		WIFI GateWay
WIFI DNS		WIFI Dns
WIFI SSID		WIFI SSID
WIFI password		WIFI password
<以太网连接参数>		
ETH IP		Local IP

通信参数设置 透明传输测试 控制模式测试

串口状态 串口未打开 操作结果



说明：

ZSWE-310设置程序可以实现ZSWE-310参数的读取和设置，并且可以对ZSWE-310的工作状态进行测试。软件有“通信参数设置”、“透明传输测试”、“控制模式测试”三个页面，点击某个页面即可进入相应功能界面，ZSWE-310设置程序会自动向ZSWE-310发送各种工作模式切换命令，以便于ZSWE-310能够配合该软件进行相应的操作和测试。

ZSWE-310设置程序通过出厂配备的串口线与ZSWE-310进行通信，从而完成各种操作。应在ZSWE-310设置程序里面选择正确的串口波特率，以使计算机串口与ZSWE-310工作在相同的波特率，ZSWE-310出厂时的默认波特率为 9600,8N1。

5.1.3 确定当前所用串口的串口号，修改串口号，并保持串口波特率一致，确认后点击“打开串口”。



串口打开成功后在软件的最下方边沿会显示串口打开成功。



串口状态 COM9打开成功,BaudRate=9600,参数=8N1 操作结果

5.1.4 在“通信参数设置”页中，点击右上角的“读取”按钮，即可显示出ZSWE-310的通信参数值，如下图：

参数配置程序

恢复出厂默认设置(W) 复位设备(X) 文件操作(Y) 自动获取参数(Z)

众联万物 智慧未来

串口设置

COM29 关闭串口 9600 8N1 读取 设置

TCP连接设置

设备IP 192.168.1.61 连接 断开

参数名称	参数值	参数说明
<众山物联云参数>		
云开关	开启	开启或关闭众山物联云DTU模式
云ID	0000B0281784DBE8	16位数字，出厂唯一编码，不可修改
云密码	000000	云透传的鉴权密码，6位字符，用户可自由设置
<WIFI连接参数>		
WIFI IP		Local IP
WIFI Subnet	255.255.255.0	Local Subnet
WIFI GateWay	192.168.1.1	WIFI GateWay
WIFI DNS	192.168.1.1	WIFI Dns
WIFI SSID		WIFI SSID
WIFI password		WIFI password
<常规DTU登录参数>		
DTU身份识别ID	00000000	8位字符，UDP_ZSD/TCP_ZSD协议有效，同一...

通信参数设置 透明传输测试 控制模式测试

00 0C 00 88 7A 73 74 65 6C 2F 70 75 62 32 00 04 00 B2 50 52 00 02 00 B3 00 02 00 B4 00 04 00 B1 54 43 00
02 00 75 00 03 00 76 30 00 02 00 77 00 02 00 78 00 02 00 81 00 02 00 83 00 02 00 85 00 0C 00 87 7A 73 74
65 6C 2F 73 75 62 33 00 0C 00 89 7A 73 74 65 6C 2F 70 75 62 33 00 04 00 B5 50 52 00 02 00 B6 00 02 00 B7
00 06 00 50 4E 4C 4E 52 00 03 00 4C 00 00 03 00 51 00 00 03 00 4D 00 00 06 00 49 4E 48 4E 52 00 03 00 4A
00 00 03 00 4B 00 00 04 00 44 31 30 00 02 00 9E 00 02 01 90 00 02 02 01 00 02 02 02 00 02 02 03 00 02 02
04 00 04 F0 00 4F 46 5A 39
[参数读取完毕]

串口状态 COM29打开成功,BaudRate=9600,参数=8N1 操作结果 [参数读取完毕]



参数配置程序

恢复出厂默认设置(W) 复位设备(X) 文件操作(Y) 自动获取参数(Z)

众联万物 智慧未来

串口设置

COM29 打开串口 9600 8N1

读取 设置

TCP连接设置

设备IP 192.168.1.13 TCP维护端口连接成功 连接 断开

参数名称	参数值	参数说明
<众山物联云参数>		
云开关	开启	开启或关闭众山物联云DTU模式
云ID	0000B0281784DBE8	16位数字，出厂唯一编码，不可修改
云密码	000000	云透传的鉴权密码，6位字符，用户可自由设置
<WIFI连接参数>		
WIFI IP		Local IP
WIFI Subnet	255.255.255.0	Local Subnet
WIFI GateWay	192.168.1.1	WIFI GateWay
WIFI DNS	192.168.1.1	WIFI Dns
WIFI SSID	xglila	WIFI SSID
WIFI password	8558389512345	WIFI password
<常规DTU登录参数>		
DTU身份识别ID	00000000	8位字符，UDP_ZSD/TCP_ZSD协议有效，同一...

通信参数设置 透明传输测试 控制模式测试

00 0C 00 88 7A 73 74 65 6C 2F 70 75 62 32 00 04 00 B2 50 52 00 02 00 B3 00 02 00 B4 00 04 00 B1 54 43 00
02 00 75 00 03 00 76 30 00 02 00 77 00 02 00 78 00 02 00 81 00 02 00 83 00 02 00 85 00 0C 00 87 7A 73 74
65 6C 2F 73 75 62 33 00 0C 00 89 7A 73 74 65 6C 2F 70 75 62 33 00 04 00 B5 50 52 00 02 00 B6 00 02 00 B7
00 06 00 50 4E 4C 4E 52 00 03 00 4C 00 00 03 00 51 00 00 03 00 4D 00 00 06 00 49 4E 48 4E 52 00 03 00 4A
00 00 03 00 4B 00 00 04 00 44 31 30 00 02 00 9E 00 02 01 90 00 02 02 01 00 02 02 02 00 02 02 03 00 02 02
04 00 04 F0 00 4F 46 5A 39
[参数读取完毕]

串口状态 串口未打开 操作结果 [参数读取完毕]

（当设备联网成功时，也可以通过TCP连接方式进行参数设置），连接TCP维护端口成功后，可以进行参数读取和设置，操作与串口配置方式相同。

5.1.5 双击要修改的参数值，直接输入或修改相应的参数值，点击右上角的“设置”按钮即可完成参数的设置。要使新参数生效，必须复位ZSWE-310或者给ZSWE-310重新上电。



参数配置程序

恢复出厂默认设置(W) 复位设备(X) 文件操作(Y) 自动获取参数(Z)

众联万物 智慧未来

串口设置

COM29 打开串口 9600 8N1

读取 设置

TCP连接设置

设备IP 192.168.1.13 TCP维护端口连接成功 连接 断开

参数名称	参数值	参数说明
<常规DTU登录参数>		
DTU身份识别ID	12345678	8位字符, UDP_ZSD/TCP_ZSD协议有效, 同一...
数据中心登录密码	000000	6位字符, 用于DTU登陆中心时, 进行身份验证
<串口通信参数>		
串口波特率	9600	支持1200-115200波特率
串口通信选项	8N1	数据位, 停止位, 奇偶校验设置
Modbus_TCP	允许	需要Modbus RTU转Modbus TCP功能才打开
<自建数据中心1参数>		
中心1网络通信协议	TCP-Client	TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心1 IP地址或域名		主数据中心1的IP地址或域名
主数据中心1 侦听端口号	0	建议使用1024-65000之间的端口号
备用数据中心1 IP地址或域名		仅TCP/UDP协议支持备用中心
备用数据中心1 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号

通信参数设置

透明传输测试

控制模式测试

00 84 00 0C 00 86 7A 73 74 65 6C 2F 73 75 62 32 00 0C 00 88 7A 73 74 65 6C 2F 70 75 62 32 00 04 00 B2 50
52 00 02 00 B3 00 02 00 B4 00 04 00 B1 54 43 00 02 00 75 00 03 00 76 30 00 02 00 77 00 02 00 78 00 02 00
81 00 02 00 83 00 02 00 85 00 0C 00 87 7A 73 74 65 6C 2F 73 75 62 33 00 0C 00 89 7A 73 74 65 6C 2F 70 75
62 33 00 04 00 B5 50 52 00 02 00 B6 00 02 00 B7 00 06 00 50 4E 4C 4E 52 00 03 00 4C 00 00 03 00 51 00 00
03 00 4D 00 00 06 00 49 4E 48 4E 52 00 03 00 4A 00 00 03 00 4B 00 00 04 00 44 31 30 00 02 00 9E 00 02 01
90 00 02 02 01 00 02 02 02 00 02 02 03 00 02 02 04 00 04 F0 00 4F 46 54 E0
[参数读取完毕]

串口状态 串口未打开 操作结果 [参数读取完毕]

(注: 设备出厂默认的IP地址为192.168.1.61, 如果用户修改IP地址生效后, 还需要继续通过TCP连接方式配置参数, 则应该以新的IP地址去连接设备)

参数设置成功后, 在下面的信息窗口中会有提示:



参数配置程序

恢复出厂默认设置(W) 复位设备(X) 文件操作(Y) 自动获取参数(Z)

众联万物 智慧未来

串口设置

COM29 打开串口 9600 8N1

读取 设置

TCP连接设置

设备IP 192.168.1.13 TCP维护端口连接成功 连接 断开

参数名称	参数值	参数说明
<常规DTU登录参数>		
DTU身份识别ID	12345678	8位字符, UDP_ZSD/TCP_ZSD协议有效, 同一...
数据中心登录密码	000000	6位字符, 用于DTU登陆中心时, 进行身份验证
<串口通信参数>		
串口波特率	9600	支持1200-115200波特率
串口通信选项	8N1	数据位, 停止位, 奇偶校验设置
Modbus_TCP	允许	需要Modbus RTU转Modbus TCP功能才打开
<自建数据中心1参数>		
中心1网络通信协议	TCP-Client	TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心1 IP地址或域名		主数据中心1的IP地址或域名
主数据中心1 侦听端口号	0	建议使用1024-65000之间的端口号
备用数据中心1 IP地址或域名		仅TCP/UDP协议支持备用中心
备用数据中心1 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号

通信参数设置

透明传输测试

控制模式测试

下行: AA 55 00 0F 00 E3 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 2E 31 03 19

上行: AA 55 00 04 00 F0 00 F4

[参数设置成功]

设置参数: DTU身份识别ID=12345678

下行: AA 55 00 0C 00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 01 E0

上行: AA 55 00 04 00 F0 00 F4

[参数设置成功]

串口状态

串口未打开

操作结果

[参数设置成功]

所有参数配置完以后点左上角复位按钮，然后点确认即可。

提示

真的要复位设备吗?

确定 取消

注：参数配置完以后需要复位设备，参数才会生效

5.1.6 恢复ZSWE-310出厂默认设置

点击“恢复出厂默认设置”，可以使ZSWE-310恢复出厂时的参数。



点确认即可恢复出厂默认参数。

注：当参数读取不了时，可以上电10S内以9600,8N1波特率恢复出厂默认设置

六、通信参数说明

6.1 恢复出厂设置&复位设备&文件操作




1) 恢复出厂设置

如果用户参数设置错误，或者读取不了参数，可以上电以后 10S 内以 9600,8N1 波特率恢复出厂设置然后重新配置参数

2) 复位设备

大部分参数设置完以后需要复位才会生效，配置完参数以后记得点复位按钮

3) 文件操作



文件操作有三个子菜单

- ①调入参数文件：第一次配置参数需要先调入参数配置 TXT 文件
- ②保存参数文件：可以将配置好的参数保存
- ③批量写参数：调入保存的参数文件，然后将参数配置进 ZSWE-310

6.2 物联云参数

<众山物联云参数>		
云开关	开启	开启或关闭众山物联云DTU模式
云ID	00000000000000036	16位数字，出厂唯一编码，不可
云密码	000000	云透传的鉴权密码，6位字符，月

1) 云开关

默认开启，连接到我司物联云平台，如果用户需要自建服务器关闭云开关

2) 云 ID

16 位字符，出厂唯一编码，登录物联云需要，不可修改

3) 云密码

登录物联云鉴权密码，出厂默认 000000

6.3 常规 ZSWE-310 登录参数

<常规DTU登录参数>		
DTU身份识别ID	00000000	8位字符，UDP_ZSD/TCP_ZSD协议有效，同一...
数据中心登录密码	000000	6位字符，用于DTU登陆中心时，进行身份验证

说明：只有当网络协议为 UDP-ZSD/TCP-ZSD 时此参数有效，可以直接用数据中心软件登录，或者基于我司提供的 SDK 进行二次开发。

1) WIFI/以太网串口服务器身份识别 ID

ZSWE-310 登录数据中心 ID，8 位字符，如果多个 ZSWE-310 登录数据中心须保证 ID 不一样

2) 数据中心登录密码

登录数据中心鉴权密码，6 位字符

6.4 WIFI 连接参数



<WIFI连接参数>		
WIFI IP		Local IP
WIFI Subnet	255.255.255.0	Local Subnet
WIFI GateWay	192.168.1.1	WIFI GateWay
WIFI DNS	192.168.1.1	WIFI Dns
WIFI SSID		WIFI SSID
WIFI password		WIFI password

1) WIFI IP

WIFI 联网后设备使用的 IP 地址

2) WIFI Subnet

WIFI 联网后设备使用的网段掩码

3) WIFI GateWay

WIFI 联网后设备使用的指定网关地址

4) WIFI DNS

WIFI 联网后设备使用的指定 DNS 域名解析服务器地址

5) WIFI SSID

需要连接的 WiFi 热点名称

6) WIFI Password

需要连接的 WiFi 热点密码

说明：如果需要获取动态 IP，则需要清空 WIFI IP 地址参数

6.5 以太网连接参数

<以太网连接参数>		
ETH IP	192.168.1.61	Local IP
ETH Subnet	255.255.255.0	Local Subnet
ETH GateWay	192.168.1.1	ETH GateWay
ETH DNS	192.168.1.1	ETH Dns

1) ETH IP

以太网口联网后设备使用的指定 IP 地址

2) ETH Subnet

以太网口联网后设备使用的网段掩码

成都众山科技有限公司

地址：成都市双流区物联3路迈德科技园



3) ETH GateWay

以太网口联网后设备使用的指定网关地址

4) ETH DNS

以太网口联网后设备使用的指定 DNS 域名解析服务器地址

(设备出厂默认的 WIFI 地址为 192.168.1.60，以太网地址为 192.168.1.61。如果需要获取动态 IP，则需要清空 ETH IP 地址参数)

网络状态查询

使用 ipconfig 指令，查看网络状态及动态 IP：

通过串口发送“ipconfig”，则设备返回网络信息，包括当前 IP 地址，网段 IP，网关 IP,DNS 等。



显示的信息分别分为 WIFI 和以太网两部分。

WIFI 部分：

SSID: 当前使用的 WIFI 热点名称

IP: WIFI 通道的当前 IP 地址

Subnet: WIFI 通道的网段

Gateway:WIFI 通道的网关地址

DNS: WIFI 通道的域名解析服务器地址

Active: WIFI 活动状态 0 表示未激活，1 表示已经激活（WIFI 连接成功）

Ethernet 部分：



IP: 以太网口的当前 IP 地址

Subnet: 以太网口的网段

Gateway: 以太网口的网关地址

DNS: 以太网口的域名解析服务器地址

Active: 以太网口活动状态 0 表示未激活, 1 表示已经激活 (网线连接成功)

6.6 网络模式

网络模式有三种选择:

<选择使用的网络模式 (Et...>		网络相关参数
网络模式	以太网&WIFI	网络模式

- 1) 以太网 仅使用以太网口联网
- 2) WIFI 仅使用 WIFI 联网
- 3) 以太网&WIF 同时使用以太网和 WIFI 联网

6.7 Modbus TCP 允许

<Modbus TCP允许>		
Modbus_TCP允许	禁止	需要Modbus RTU转Modbus TCP功能才打开

- 1) Modbus_TCP 允许
- 2) 默认禁止, 如果需要 Modbus RTU 转 Modbus TCP, 请设置为允许



6.8 自建数据中心1 参数

参数名称	参数值	参数说明
<自建数据中心1参数>		
中心1网络通信协议		TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心1 IP地址或域名		主数据中心1的IP地址或域名
主数据中心1 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号
备用数据中心1 IP地址或域名		仅TCP/UDP协议支持备用中心
备用数据中心1 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号
MQTT服务器1 clientID		支持100位字符, MQTT 用户ID
MQTT服务器1 username		支持100位字符, MQTT 用户名
MQTT服务器1 password		支持100位字符, MQTT 用户密码
MQTT服务器1 订阅号1		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1 订阅号2		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1 订阅号3		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1 订阅号4		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1 订阅号5		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1 发布号1		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1 发布号2		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1 发布号3		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1 发布号4		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1 发布号5		支持100位字符, MQTT通信协议
HTTP方法		POST方法在消息体携带数据, GET方法在
HTTP URL地址		HTTP服务器的URL地址
HTTP发送数据KEY		发送数据采用KEY=VALUE格式, 定义不

1) 网络通信协议

支持 TCP-Client/UDP-Master/TCP-ZSD/UDP-ZSD/MQTT/HTTP 协议, 用户可以根据需求选择不同的网络协议

2) 主数据中心1 IP 地址或域名

主数据中心1 的 IP 地址或者域名

3) 主数据中心1 侦听端口号

主数据中心1 侦听端口号, 一般需要大于 1024, 建议使用 1024-65000 之间的端口号

4) 备用数据中心1 IP 地址或域名

备用数据中心1 IP 地址或者域名, 正常情况下不会连接, 只有当主数据中心出现故障才会切换到备用中心, 仅 TCP-Client/UDP-Master/TCP-ZSD/UDP-ZSD 协议支持备用中心

5) 备用数据中心1 侦听端口号

备用数据中心1 侦听端口号, 一般需要大于 1024, 建议使用 1024-65000 之间的端口号

6) MQTT Client ID

7) MQTT ClientID, 登录 MQTT 服务器鉴权需要, 选择 MQTT 协议才设置



- 8) MQTT username
- 9) MQTT username, 登录 MQTT 服务器鉴权需要, 选择 MQTT 协议才设置
- 10) MQTT password
- 11) MQTT password, 登录 MQTT 服务器鉴权需要, 选择 MQTT 协议才设置
- 12) MQTT 订阅号 1-MQTT 订阅号 5
- 13) 订阅主题, 订阅以后可以接收服务器下发的消息, 支持 5 个订阅号, 订阅号 1 默认为 zstel/sub1
- 14) MQTT 发布号 1-MQTT 发布号 5
- 15) 发布主题, 通过发布号将数据发送到服务器, 支持 5 个发布号, 发布号 1 默认为 zstel/pub1
- 16) HTTP 方法
 - 当网络协议为 HTTP 协议时有效, 支持 4 种请求方式
 - ①GET 以 GET 方式发送请求, 请求内容为 HEX 格式数据
 - ②POST 以 POST 方式发送请求, 请求内容为 HEX 格式数据
 - ③GET_RAW 以 GET 方式发送请求, 请求内容为原始数据
 - ④POST_RAW 以 POST 方式发送请求, 请求内容为原始数据
- 17) HTTP URL 地址
- 18) HTTP 请求的 URL 地址
- 19) HTTP 发送数据 KEY
- 20) ZSWE-310 使用 KEY=VALUE 的形式发送, 具体请查看 http 协议相关手册

6.9 自建数据中心2参数



<自建数据中心2参数>		
中心2网络通信协议		TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心2 IP地址或域名		主数据中心2的IP地址或域名
主数据中心2 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号
备用数据中心2 IP地址或域名		仅TCP/UDP协议支持备用中心
备用数据中心2 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号
MQTT服务器2 clientID		支持100位字符, MQTT 用户ID
MQTT服务器2 username		支持100位字符, MQTT 用户名
MQTT服务器2 password		支持100位字符, MQTT 用户密码
MQTT服务器2 订阅号		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器2 发布号		支持100位字符, MQTT通信协议
HTTP方法		POST方法在消息体携带数据, GET方法在URL中携带数据
HTTP URL地址		HTTP服务器的URL地址
HTTP发送数据KEY		发送数据采用KEY=VALUE格式, 定义不同KEY

1) 网络通信协议

支持 TCP-Client/UDP-Master/TCP-ZSD/UDP-ZSD/MQTT/HTTP 协议, 用户可以根据需求选择不同的网络协议

2) 主数据中心 2 IP 地址或域名

主数据中心 2 的 IP 地址或者域名

3) 主数据中心 2 侦听端口号

主数据中心 2 侦听端口号, 一般需要大于 1024, 建议使用 1024-65000 之间的端口号

4) 备用数据中心 2 IP 地址或域名

备用数据中心 2 IP 地址或者域名, 正常情况下不会连接, 只有当主数据中心出现故障才会切换到备用中心, 仅 TCP-Client/UDP-Master/TCP-ZSD/UDP-ZSD 协议支持备用中心

5) 备用数据中心 2 侦听端口号

备用数据中心 2 侦听端口号, 一般需要大于 1024, 建议使用 1024-65000 之间的端口号

6) MQTT Client ID

7) MQTT ClientID, 登录 MQTT 服务器鉴权需要, 选择 MQTT 协议才设置

8) MQTT username

9) MQTT username, 登录 MQTT 服务器鉴权需要, 选择 MQTT 协议才设置

10) MQTT password

11) MQTT password, 登录 MQTT 服务器鉴权需要, 选择 MQTT 协议才设置

12) MQTT 订阅号

13) 订阅主题, 订阅以后可以接收服务器下发的消息, 支持 1 个订阅号, 订阅号默认为 zstel/sub2



14) MQTT 发布号

15) 发布主题，通过发布号将数据发送到服务器，支持 1 个发布号，发布号默认为 zstel/pub2

16) HTTP 方法

当网络协议为 HTTP 协议时有效，支持 4 种请求方式

①GET 以 GET 方式发送请求，请求内容为 HEX 格式数据

②POST 以 POST 方式发送请求，请求内容为 HEX 格式数据

③GET_RAW 以 GET 方式发送请求，请求内容为原始数据

④POST_RAW 以 POST 方式发送请求，请求内容为原始数据

13) HTTP URL 地址

HTTP 请求的 URL 地址

14) HTTP 发送数据 KEY

ZSWE-310 使用 KEY=VALUE 的形式发送，具体请查看 http 协议手册

6.10 自建数据中心3参数

<自建数据中心3参数>		
中心3网络通信协议		TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心3 IP地址或域名		主数据中心3的IP地址或域名
主数据中心3 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号
备用数据中心3 IP地址或域名		仅TCP/UDP协议支持备用中心
备用数据中心3 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号
MQTT服务器3 clientID		支持100位字符, MQTT 用户ID
MQTT服务器3 username		支持100位字符, MQTT 用户名
MQTT服务器3 password		支持100位字符, MQTT 用户密码
MQTT服务器3 订阅号		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器3 发布号		支持100位字符, MQTT通信协议
HTTP方法		POST方法在消息体携带数据, GET方法在URL
HTTP URL地址		HTTP服务器的URL地址
HTTP发送数据KEY		发送数据采用KEY=VALUE格式, 定义不同

1) 网络通信协议

支持 TCP-Client/UDP-Master/TCP-ZSD/UDP-ZSD/MQTT/HTTP 协议，用户可以根据需求选择不同的网络协议

2) 主数据中心 3 IP 地址或域名

主数据中心 3 的 IP 地址或者域名

3) 主数据中心侦 3 听端口号

主数据中心侦 3 听端口号，一般需要大于 1024，建议使用 1024-65000 之间的端口号



4) 备用数据中心 3 IP 地址或域名

备用数据中心 3 IP 地址或者域名，正常情况下不会连接，只有当主数据中心出现故障才会切换到备用中心，仅 TCP-Client/UDP-Master/TCP-ZSD/UDP-ZSD 协议支持备用中心

5) 备用数据中心 3 侦听端口号

备用数据中心 3 侦听端口号，一般需要大于 1024，建议使用 1024-65000 之间的端口号

6) MQTT Client ID

7) MQTT ClientID，登录 MQTT 服务器鉴权需要，选择 MQTT 协议才设置

8) MQTT username

9) MQTT username，登录 MQTT 服务器鉴权需要，选择 MQTT 协议才设置

10) MQTT password

11) MQTT password，登录 MQTT 服务器鉴权需要，选择 MQTT 协议才设置

12) MQTT 订阅号

13) 订阅主题，订阅以后可以接收服务器下发的消息，支持 1 个订阅号，订阅号默认为 zstel/sub3

14) MQTT 发布号

15) 发布主题，通过发布号将数据发送到服务器，支持 1 个发布号，发布号默认为 zstel/pub3

16) HTTP 方法

当网络协议为 HTTP 协议时有效，支持 4 种请求方式

①GET 以 GET 方式发送请求，请求内容为 HEX 格式数据

②POST 以 POST 方式发送请求，请求内容为 HEX 格式数据

③GET_RAW 以 GET 方式发送请求，请求内容为原始数据

④POST_RAW 以 POST 方式发送请求，请求内容为原始数据

12) HTTP URL 地址

HTTP 请求的 URL 地址

13) HTTP 发送数据 KEY

ZSWE-310 使用 KEY=VALUE 的形式发送，具体请查看 http 协议手册



6.11 高级通信参数

<高级参数>		
DTU登陆模式	无登陆包	只有在网络通信协议选择TCP Client模式及...
登录包发送内容		HEX格式,最大长度为100字节,仅用于TCP Cl...
登录包数据中心应答内容		HEX格式,最大长度为30字节,只有在网络通...
数据包前缀内容		HEX格式,最大长度为30字节,仅用于TCP Cl...
心跳模式	无心跳包	只有在网络通信协议选择TCP Client或者UD...
心跳包发送内容		HEX格式,最大长度为30字节,只有在网络通...
心跳包数据中心应答内容		HEX格式,最大长度为30字节,只有在网络通...
心跳时间间隔	60	默认为60秒

1) DTU 登录模式

登录模式选择, ZSWE-310 连接上服务器以后是否需要发送登录包, 以及登录包内容是否需要应答, 只有在网络协议为 TCP-Client 或 UDP-Master 时有效

2) 登录包发送内容

自定义登录包内容, HEX 格式, 当 ZSWE-310 连接上服务器以后会发送一条登录包, 服务器可以用于设备登录的验证

3) 登录包数据中心应答内容

当登录模式为有心跳包, 中心有应答时有效, 需要中心应答参数设置的内容才能登录成功

4) 心跳模式

心跳模式选择, 可以选择连接上服务器以后是否需要发送心跳包, 以及心跳包内容是否需要应答, 只有在网络协议为 TCP-Client 或 UDP-Master 时有效。UDP-Master 模式下, 必须配置心跳模式为有心跳, 中心有应答, 才能保证 ZSWE-310 长时间在线; TCP-Client 模式可以不用配置心跳包应答, 但是必须要配置心跳包, 才能保证 ZSWE-310 长时间在线

5) 心跳包发送内容

自定义心跳包内容, HEX 格式, 定时往服务器发送心跳, 用于维持链路连接, 如果长时间没有和服务器通信, 运营商会把端口回收, 所以 TCP-Client/UDP-Master 模式下必须配置心跳包

6) 心跳包数据中心应答内容

7) 当心跳模式为有心跳包/中心有应答时有效, 需要服务器应答此参数内容才能心跳成功。UDP-Master 模式下必须配置为有心跳包, 中心有应答才能长时间保持连接

8) 数据包前缀内容

9) 自定义数据包前缀内容, 用于区分不同的设备, HEX 格式

10) 心跳时间间隔



心跳包发送的时间间隔，默认 60 秒

6.12 脚本相关参数

<脚本相关参数>		脚本配置相关参数
用户脚本1		用户自定义脚本1
用户脚本2		用户自定义脚本2

本型号支持 2 条用户脚本，可以进行编写，具体请查看脚本编程手册。

脚本功能支持 Modbus ZSWE-310 轮询、主动采集、主动控制等多项功能

脚本手册下载地址：

http://ask.zstel.com:8090/doku.php?id=zswr_311

如需要了解脚本功能或资料下载不了请联系在线人工客服处理，在线人工客服 QQ 号：3183329475

值班时间，非节假日周一到周五：9:00 ~ 18:00，其它时间不在线，敬请谅解。

★众山产品资料文档

众山dtu_modbus协议手册.pdf

远问dido-rtu脚本编程手册v1.0_1_.docx

七、登录包和心跳包说明

7.1 登录包说明

登录包仅 TCP-Client 和 UDP-Master 协议下有效，HEX 格式，用户可以自定义，选择 ZSWE-310 是否需要发送登录包以及服务器是否需要应答登录包。当 ZSWE-310 连接上服务器以后会首先发送一条登录包，用于服务器登录鉴权。

7.2 心跳包说明

心跳包仅 TCP-Client 和 UDP-Master 协议下有效，HEX 格式，用户可以自己选择 ZSWE-310 是否发送心跳包以及服务器是否需要应答登录包，用于和服务器保持链路连接。TCP-Client 协议必须配置心跳包；UDP-Master 协议必须配置为有心跳包，中心有应答，才能保证和服务器长时间连接。



<高级参数>		
DTU登陆模式	有登陆包，中心无应答	只有在网络通信协议选择TCP Client模式及
登录包发送内容	AA00	HEX格式，最大长度为30字节，仅用于TCP C
登陆包 数据中心应答内容		HEX格式，最大长度为30字节，只有在网络通
数据包前缀内容		HEX格式，最大长度为30字节，仅用于TCP C
心跳模式	有心跳包，中心无应答	只有在网络通信协议选择UDP Master模式时
心跳包发送内容	FF00	HEX格式，最大长度为30字节，只有在网络通
心跳包 数据中心应答内容		HEX格式，最大长度为30字节，只有在网络通
心跳时间间隔		默认为60秒

八、众山物联云透传测试

8.1 硬件准备


ZSWE-310	12V电源适配器	USB转232转换器（参数配置） USB转485转换器（通信）	天线	
1	1	各1	1	


8.2 下载参数配置软件和云管理软件

<http://ask.zstel.com:8090>

8.3 物联云透传测试

8.3.1 将下载的参数配置软件解压并打开，运行DTUCFG.exe文件，点击左上角第三个菜单文件操作-调入参数文件，选择“ZSWE-310-Main.txt”文件，打开串口，波特率为默认的9600,8N1，然后点读取。





注意事项：

*运行DTUCFG.exe前一定要按照“配置软件使用说明”的步骤操作

*如果出现不能读取设备参数的情况，注意排查ZSWE-310供电是否正常，串口线接线是否正确、串口号、波特率是否选择正确（设备出厂的波特率是9600,8N1）、USB转串口线是否有问题

进行物联云通信测试，须确保设备云开关参数为开启状态，该参数出厂默认为开启状态。

8.3.2 解压并打开“众山物联云发布V1.23”

名称	修改日期	类型	大小
 众山物联云发布.rar	2017-12-12 15:24	WinRAR 压缩文件	6,381 KB
 众山物联云功能简介及使用手册.pdf	2017-12-12 15:24	看图王 PDF 文件	1,025 KB

8.3.3 点击组件注册器-右键-以管理员身份运行，在弹出黑色对话框后，会提示...注册成功，然后提示安

装 VCOMM(虚拟串口)，一直“下一步”直到完成安装。



8.3.4 安装完成后双击运行“众山物联云管理软件1.23.exe”，选中软件左上角的“ZSWE-310 管理”- 新增 ZSWE-310，如图：



*运行“众山物联云客户端.exe”前，必须确保当前电脑能够正常上网，否则会就会报错，导致软件崩溃！

*虚拟串口驱动安装完成后，不需要去单独运行,物联云软件可以创建虚拟串口。


8.3.5 在弹出的对话框中，ZSWE-310 ID栏输入ZSWE-310设备标签上的16位云ID，（云ID可以通过参数配置软件读取出来），登陆密码输入000000（ZSWE-310出厂默认），设备名称栏选填，SIM 卡号栏选填，VCOMM栏填入想要虚拟出的串口号，填入前最好查看下当前电脑是否已经有了的此串口号，不能重复创建。信息输入完成后，点击“新增”添加设备。



8.3.6 选中当前的ZSWE-310 ID ,点击软件窗口的“创建虚拟串口”，串口状态 栏会提示串口创建成功！



8.3.7 切换回“参数配置软件”-控制模式测试，点击“读取DTU状态” 此时DTU的状态应该是5，说明已经连接上我司物联云平台。




*上面两步，可能出现以下问题：


云管理软件DTU ID始终是灰色，表示DTU没和云管理软件建立连接，这种情况，需要通过配置软件读取DTU 状态来判断哪里有问题。

- 1) 如果读取状态=1，说明没连接上网，检查卡有没有欠费，卡槽有没有接触好，天线有没有接上；
- 2) 如果读出DTU状态是5，那可能是当前电脑不能上网，或者有防火墙拦截-关闭所有的防火墙软件、杀毒软件，然后重新打开云管理软件。

8.3.8 配置软件切换到 -“透明传输模式”，此时配置软件就相当于是一个通用的串口调试软件，在输入窗口输入测试数据，然后点击发送。




切换到云管理软件，云软件下发的对话框会接收到数据：



然后选择DTU ID，从物联云软件的发送窗口发送数据，DTU串口也会收到数据：






*以上几步可能出现云管理软件下方提示收到数据，但是不显示或者乱码的情况，这种情况可能是因为数据发送端是以 HEX 格式发送的数据，因为实际应用中 ZSWE-310 串口外挂的设备很多是 MODBUS 设备，上报的数据也是 HEX 格式的 MODBUS 报文，所以需要在平台上以 HEX 格式显示

解决方法：云管理软件-ZSWE-310管理-勾选HEX格式显示：


通过 ZSWE-310 串口发送 HEX 格式的数据 AA00，云软件上也显示接收到 AA00。




8.4 使用虚拟串口实现数据透传和远程参数配置

8.4.1 虚拟串口数据透传


打开串口调试助手，串口号选择之前创建的虚拟串口号COM6，如下图，输入数据，点击发送，ZSWE-310端会收到数据，ZSWE-310发送数据虚拟串口也能收到。





8.4.2 虚拟串口远程参数配置

用参数配置软件打开创建成功的虚拟串口 COM6，当设备上线以后点读取，可以看到返回参数，可以进行远程参数配置，配置方法和本地串口配置一样。



九、基于 TCP-ZSD\UDP-ZSD 协议通信测试

注：中心 IP 地址或域名需要公网服务器的 IP，或者在路由器上做端口映射

9.1 必要的参数配置

成都众山科技有限公司
地址：成都市双流区物联3路迈德科技园


- 1) 中心1网络通信协议：UDP-ZSD
- 2) 主数据中心1 IP或域名： 设置数据接收端服务器的IP
- 3) 主数据中心1监听端口号： 设置数据接收端服务器网络端口号

*参数配置完成后，需要复位设备，（左上角第二个菜单-复位设备）大部分参数需要复位设备才会生效，读取出新参数，如下图：



参数名称	参数值	参数说明
云密码	000000	云透传的鉴权密码，6位字符，用户可自由设置
<常规DTU登录参数>		
DTU身份识别ID	00000000	8位字符，UDP_ZSD/TCP_ZSD协议有效，同一...
数据中心登录密码	000000	6位字符，用于DTU登陆中心时，进行身份验证
<串口通信参数>		
串口波特率	9600	支持1200-115200波特率
串口通信选项	8N1	数据位，停止位，奇偶校验设置
Modbus地址	300	带DI/DO的RTU可以使用Modbus协议通信
Modbus_TCP允许	禁止	需要Modbus RTU转Modbus TCP功能才打开
<自建数据中心1参数>		
中心1网络通信协议	UDP-ZSD	TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心1 IP地址或域名	xxx.xxx.xxx.xxx	主数据中心1的地址或域名
主数据中心1 侦听端口号	8080	建议使用1024-65535之间的端口号
备用数据中心1 IP地址或域名		仅TCP/UDP协议支持备用中心
备用数据中心1 侦听端口号		建议使用1024-65535之间的端口号

9.2 下载数据中心软件，进行通信测试

9.2.1 下载我司数据中心软件，操作方法和云管理软件一样，点击组件注册器-右键-以管理员身份运行，弹出对话框，等对话框提示注册成功，会提示安装虚拟串口，一直“下一步”直到虚拟串口安装完成。使用前建议先看文件夹内的数据中心使用手册。




9.2.2 点击系统-设置端口号（设置为服务器上映射的端口号），然后点击ZSWE-310管理菜单-新建ZSWE-310，输入ZSWE-310 ID、密码和虚拟串口号，出厂默认设置ZSWE-310 ID和密码都为0。





9.2.3 设备创建成功后，可以看到数据中心软件上ZSWE-310已经登录成功，说明已经连接上服务器了，可以进行双向数据透传测试（测试方法和物联云软件一样）。



9.3 使用虚拟串口配置参数和通信

数据中心软件虚拟串口创建和用法和物联云软件一致，具体请参考第三章物联云测试。

9.4 TCP-ZSD 协议通信测试

TCP-ZSD协议和UDP-ZSD协议测试方法基本一致，区别仅在于ZSWE-310的参数“网络通信协议”应设置为TCP-ZSD，测试步骤和UDP-ZSD协议步骤一样，数据接收软件需要用我司提供的数据中心软件。



十、基于 TCP-Client/UDP-Master 协议通信测试

注：中心 IP 地址或域名需要公网服务器的 IP，或者在路由器上做端口映射

10.1 必要的参数配置


- 1) 云开关：关闭
- 2) 网络通信协议：TCP-Client
- 3) 主数据中心域名或IP地址：用户自己的服务器域名或IP地址
- 4) 主数据中心端口号：用户自己的服务器端口号

参数配置如下：

参数名称	参数值	参数说明
云密码	000000	云透传的鉴权密码，6位字符，用户可自由设置
<常规DTU登录参数>		
DTU身份识别ID	00000000	8位字符，UDP_ZSD/TCP_ZSD协议有效，同一...
数据中心登录密码	000000	6位字符，用于DTU登陆中心时，进行身份验证
<串口通信参数>		
串口波特率	9600	支持1200-115200波特率
串口通信选项	8N1	数据位，停止位，奇偶校验设置
Modbus地址	300	带DI/DO的RTU可以使用Modbus协议通信
Modbus_TCP允许	禁止	需要Modbus RTU转Modbus TCP功能才打开
<自建数据中心1参数>		
中心1网络通信协议	TCP-Client	TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心1 IP地址或域名	xxx.xxx.xxx.xxx	主数据中心1的IP地址或域名
主数据中心1 侦听端口号	8080	建议使用1024-65000之间的端口号
备用数据中心1 IP地址或域名		仅TCP/UDP协议支持备用中心
备用数据中心1 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号


10.2 用 Socket 软件和服务器通信测试

10.2.1 在服务器上用一个SOCKET软件打开侦听端口，可以看到ZSWE-310已经连接上了，此时读取DTU状态应该是5，可以进行双向数据透传测试。



10.2.2 数据收发测试

将参数配置软件切换到透明传输测试，然后在文字输入窗口发送数据，可以看到服务器上接收到了串口上发的数据。也可以在服务器上通过SOCKET软件下发数据到串口。



10.3 UDP-Master 通信测试

UDP-Master测试方法和TCP-Client基本相同，区别仅在于将“网络通信协议”改为UDP-Master，并在服务器上打开UDP端口。



云密码	000000	云透传的鉴权密码，6位字符，用户可自由设置
<常规DTU登录参数>		
DTU身份识别ID	00000000	8位字符，UDP_ZSD/TCP_ZSD协议有效，同一...
数据中心登录密码	000000	6位字符，用于DTU登陆中心时，进行身份验证
<串口通信参数>		
串口波特率	9600	支持1200-115200波特率
串口通信选项	8N1	数据位，停止位，奇偶校验设置
Modbus地址	300	带DI/DO的RTU可以使用Modbus协议通信
Modbus_TCP允许	禁止	需要Modbus RTU转Modbus TCP功能才打开
<自建数据中心1参数>		
中心1网络通信协议	UDP Master	TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心1 IP地址或域名	xxx.xxx.xxx.xxx	主数据中心1的IP地址或域名
主数据中心1 侦听端口号	8080	建议使用1024-65000之间的端口号
备用数据中心1 IP地址或域名		仅TCP/UDP协议支持备用中心
备用数据中心1 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号



十一、HTTP通信测试

11.1 必要的参数配置

- 1) 网络通信协议：HTTP
- 2) 主数据中心域名或IP地址：1.smset001.applinzi.com
- 3) 主数据中心端口号：80
- 4) HTTP方式：POST
- 5) HTTP URL地址：http://1.smset001.applinzi.com/httpdtu.php
- 6) HTTP发送数据KEY：data

参数配置好以后复位设备



参数名称	参数值	参数说明
数据中心登录密码	000000	6位字符，用于DTU登陆中心时，进行身份验证
<串口通信参数>		
串口波特率	9600	支持1200-115200波特率
串口通信选项	8N1	数据位，停止位，奇偶校验设置
Modbus地址	300	带DI/DO的RTU可以使用Modbus协议通信
Modbus_TCP允许	禁止	需要Modbus RTU转Modbus TCP功能才打开
<自建数据中心1参数>		
中心1网络通信协议	HTTP	TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心1 IP地址或域名	1.smset001.applinzi.com	主数据中心1的IP地址或域名
主数据中心1 侦听端口号	80	建议使用1024-65000之间的端口号
备用数据中心1 IP地址或域名		仅TCP/UDP协议支持备用中心
备用数据中心1 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号
json格式	自建服务器	上传到不同的服务器可能需要不同的json格...
MQTT服务器1 clientID		支持100位字符，MQTT 用户ID
MQTT服务器1 username		支持100位字符，MQTT 用户名
MQTT服务器1 password		支持100位字符，MQTT 用户密码
<自建数据中心2参数>		
MQTT服务器1 订阅号5		支持100位字符，MQTT通信协议
MQTT服务器1 发布Qos	0	支持0, 1, 2 Qos
MQTT服务器1 发布号1	zstel/pub1	支持100位字符，MQTT通信协议
MQTT服务器1 发布号2		支持100位字符，MQTT通信协议
MQTT服务器1 发布号3		支持100位字符，MQTT通信协议
MQTT服务器1 发布号4		支持100位字符，MQTT通信协议
MQTT服务器1 发布号5		支持100位字符，MQTT通信协议
HTTP方法	POST	POST方法在消息体携带数据，GET方法在URL...
HTTP URL地址	http://1.smset001.app...	HTTP服务器的URL地址
HTTP发送数据KEY	data	发送数据采用KEY=VALUE格式，定义不同的KE...
<自建数据中心2参数>		
中心2网络通信协议	MQTT	TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心2 IP地址或域名		主数据中心2的IP地址或域名

11.2 通信测试

等ZSWE-310状态到5，连接上HTTP服务器以后从串口发送数据，可以在服务器端查看请求的数据（此处测试服务器接收到请求以后会发送响应报文，接收到响应报文说明连接成功）。

对话显示窗口	
17:30:38 发送数据:	{31 32 33 }123[1次]
17:30:39 收到数据:	{01 10 00 14 00 01 02 00 00 A5 44 } + 9 7
+	

注：具体使用请到知识库下载 [http 协议手册](#)。

<http://ask.zstel.com:8090/doku.php?id=lte-658>

[http协议手册.doc](#)



十二、MQTT 发布/订阅消息测试

12.1 必要的参数配置

- 1) 网络通信协议：MQTT
- 2) 主数据中心1 服务器域名或IP地址：mqtt.zstel.com
- 3) 主数据中心1 端口号：1883
- 4) MQTT clientID：空或者自己定义
- 5) MQTT username：空或者自己定义
- 6) MQTT password：空或者自己定义
- 7) MQTT 订阅号1：zstel/sub1/
- 8) MQTT 发布号1：zstel/pub1

参数配置好以后复位设备

《串口通信参数》		
串口波特率	9600	支持1200-115200波特率
串口通信选项	8N1	数据位，停止位，奇偶校验设置
Modbus_TCP允许	禁止	需要Modbus RTU转Modbus TCP功能才打开
《自建数据中心1参数》		
中心1网络通信协议	MQTT	TCP/UDP/HTTP/MQTT通信协议选择
主数据中心1 IP地址或域名	mqtt.zstel.com	主数据中心1的IP地址或域名
主数据中心1 侦听端口号	1883	建议使用1024-65000之间的端口号
备用数据中心1 IP地址或域名		仅TCP/UDP协议支持备用中心
备用数据中心1 侦听端口号		建议使用1024-65000之间的端口号
服务器1 发布号3		支持100位字符，MQTT通信协议
服务器1 发布号4		支持100位字符，MQTT通信协议


(注：mqtt.zstel.com为我司为方便客户测试提供的公用mqtt服务器，在用户接入鉴权以及topic的访问权限控制方面，较为宽松，未进行严格的限制；如用户在实际项目中应用，对数据及控制的安全性要求较高，建议自行部署私有的mqtt服务器)




MQTT服务器1	username		支持100位字符, MQTT 用户名
MQTT服务器1	password		支持100位字符, MQTT 用户密码
MQTT服务器1	订阅号1	zstel/sub1	支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1	订阅号2		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1	订阅号3		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1	订阅号4		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1	订阅号5		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1	发布号1	zstel/pub1	支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1	发布号2		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1	发布号3		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1	发布号4		支持100位字符, MQTT通信协议
MQTT服务器1	发布号5		支持100位字符, MQTT通信协议

12.2 MQTT 通信测试

12.2.1 下载mqttfx软件，点击设置按钮，用我司MQTT服务器测试只需要配置服务器IP地址和域名,然后点击右下角Apply。






12.2.2 订阅测试

配置好以后点connect，然后输入ZSWE-310端设置的订阅号，点Publish发送消息，串口接收到发送的消息就说明通信正常。



12.2.3 发布测试

切换到Subscribe，输入ZSWE-310端设置的发布号，点击Subscribe订阅主题，订阅成功后从ZSWE-310串口发送数据，软件上接收到数据说明通信正常。



注：如果用户想接入阿里云、百度云、OneNET，请到知识库下载相关手册。

<http://ask.zstel.com:8090/doku.php?id=lte-658>

[自建mqtt服务器手册.docx](#)

[阿里云使用说明1.02-mqtt.docx](#)

[onenet使用说明-mqtt.docx](#)

[百度云使用手册.docx](#)

十三、Modbus RTU 转 Modbus TCP

13.1 必要的参数设置


1) Modbus TCP：允许

设置好参数以后复位设备

WIFI SSID		WIFI SSID
WIFI password		WIFI password
<Modbus TCP允许>		
Modbus_TCP允许	允许	需要Modbus RTU转Modbus TCP功能才打开
<自建数据中心参数>		
网络通信协议	TCP-Client	TCP/UDP通信协议选择

13.2 Modbus ZSWE-310 转Modbus TCP测试

从串口发送ZSWE-310指令，可以看到服务器已经转换为了Modbus TCP协议；从服务器下发Modbus TCP指令，串口转换为了Modbus RTU。



十四、基于众山云创建虚拟串口

用户可以通过众山物联云软件或者数据中心软件创建虚拟串口，方便和上位机软件连接，具体请看第三章物联云测试。

注：ZSWE-310 远程只能修改通信参数，接口参数无法远程修改，只能通过本地串口修改。

十五、特有脚本功能

在实际应用中，用户设备大多是被动仪表比如 Modbus 设备，需要发送指令进行数据采集，我司针对这种应用开发了一种脚本语言，用户可以使用脚本语言自定义设备的采集行为。

支持用户自定义脚本实现自动采集 ZSWE-310 外接传感器、仪表数据，无需用户再单独增加控制器。通过配置 ZSWE-310 的脚本指令实现 ZSWE-310 定时自动采集，用户只需知道外接仪表、传感器的采集流程，然后通过编写脚本指令即可让 ZSWE-310 按照用户的流程自动采集、上传数据。脚本实现了基本延时控制、指令下发、上报控制、插入自定义报文头、是否接收仪表应答等；

例如采集 ZSWE-310 外挂的 485 设备的数据，可以通过配置脚本@C=640300000018V1@D=1 实现，@C=640300000008V1 表示脚本自动往外挂的串口设备发送采集指令，V1 表示自动计算 CRC 校验，省去用户自己计算 CRC 校验的麻烦；@D=1 表示延时一秒，等待收到外挂设备的数据应答以后再上报。

注：①具体的采集指令和脚本编程方式请到知识库下载《众山 ZSWE-310 Modbus 协议手册》和《众山 ZSWE-310 脚本编程手册》。

脚本手册下载地址：http://ask.zstel.com:8090/doku.php?id=zswr_311

★众山产品资料文档

 众山dtu_modbus协议手册.pdf
 远向dido-rtu脚本编程手册v1.0_1_.docx

成都众山科技有限公司
地址：成都市双流区物联3路迈德科技园



十六、其他相关文档下载

其它所有功能文档可以到以下网址下载（知识库）：

<http://ask.zstel.com:8090>

十七、组态软件对接案例资料下载地址

<http://ask.zstel.com:8090/doku.php?id=2088s>

组态王使用说明书.pdf

十七、联系方式

如果设备使用遇到问题或者有疑问请联系以下热线：

技术服务热线：028-64267900

人工服务客服QQ：3183329475

感谢您的支持，祝您设备使用愉快。

人工客服值班时间，周一到周五非节假日9:00 ~ 18:00，其它时间不在线请谅解。

温馨提示：因资料下载库日常访问量较大，下载资料的时候如果没有反应或者卡顿，请刷新浏览器再下载，如果还是未响应，可能是资料库服务器在升级，请联系在线客服获取资料。